




Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

SIMBIO-P-HODNIK-TASILNA RAZSVETLJAVA / Povzetek



Višina prostora: 2.680 m, Višina montaže: 2.680 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:17

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	2.47	2.06	2.67	0.836
Tla	0	2.47	2.06	2.67	0.836
Strop	0	0.00	0.00	0.00	0.000
Stene (4)	0	6.88	0.00	133	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.000 m
Raster: 32 x 32 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli SpA - Emergency Lighting 4390 UP LED MULTI AT OPT SE 8LTO (1.000)	165	165	7.5
Skupaj:			165	165	7.5

Specifična zaključna vrednost: $2.75 \text{ W/m}^2 = 111.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 2.73 m^2)