



LEGENDA

- manipulativni kabelski jašek ELEKTRO dim 1,2x1,2x1,5m, z povoznim pokrovom 40t
- tipski zemeljski kabel E-AY2Y-J 4x70+1,5mm2 položen v zaščitni PVC cevi fi 160mm

OPOMBA: kabel mora biti pod povozno površino položen v obbetonirani zaščitni cevi !

Št. proj.:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Investitor:		Objekt:					
MESTNA OBČINA CELJE		Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Dobrova (Klenovšek)					
Trg celjskih knezov 9		- PODPROJEKT - 19					
3000 Celje		- NN priključek					
Projektant:		Naslov risbe:					
IZS 2211		SITUACIJA PRIKLJUČNEGA KABLOVODA					
Podizvajalec:		Merilo:		1:200		Št. risbe:	
						E1	
Odgovorna oseba projektanta:	Ime:	Id. št.		Datum:		Podpis:	
	Branko Skutnik, u.d.i.g.	IZS G-0246		23.10.2019			
	Emil Lipovšek, el. teh.	IZS E-9220		23.10.2019			
	Matjaž Kržnik, ie			23.10.2019			
Št. proj.:		Št. načrta:		Datum:		Šifra projektne dokumentacije:	
141/18		944/18		PZI		oktober 2019	