SISTEM NAPAJANJA: TN
ZAŠČITNI UKREP: NADTOKOVNA ZAŠČITA (VAROVALKA)

=TP STOLARNA:158

0L1
0L2
0L3
-I01
3x63 A
-PEN6
=TP
-W01
GY
BK
BN
BU

NN OMREŽJE
I01: NAD STOLARNO

=PSMO A
+A1 merilni del

Direktni trifazni dvosmerni števec
delovne energije in jalove z notranjo uro razreda
~~točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskem vmesnikom~~

-P1 OBSTOJEČE
-P2
1 3 4 6 7 9 11 12

-F1
3x__ A
NV00 (160 A)
OBSTOJEČE

-F2
3x20 A
NV00 (160 A)

3 x O.P.
-Fp
razred I
Uc=320V
Up=2kV
In=25kA
Iimp=12,5kA
10/320ys

-PEN

valjanec FeZn 25x4 mm

-X1
L1 L2 L3 N

-X2
L1 L2 L3 N

-0W1
EAY2Y-J 4x35+1,5 mm2
sw br bl ru-gn

-W1
NYY-J
4x__mm²
sw br sw bl
L1 L2 L3 PEN

OBSTOJEČI ODVOD ZA
STANOVANJSKO HIŠO
NA PARCELNI ŠT. 434/1

-W2
NYY-J
4x10mm²
sw br sw bl
L1 L2 L3 PEN

NOVI ODVOD V
RAZDELILNIK RČ4

NN DROG
L1 L2 L3 PEN

OZEMLJITEV
OBSTOJEČE

OZEMLJITEV

				Datum	11.03.19	OBČINA ŠTORE Cesta XIV. divizije 3220 ŠTORE	ELEKTROSIGNAL, d.o.o. Lava 6A 3000 Celje	OBSTOJEČA MERILNA OMARA - SHEMA	Številka načrta 5762/19-1	Razdelilec Polje	=PSMO +
				Risal	T. CESTNIK						
status	rev.	datum	ime	Norm	DIN 81346	Investitor	Izdelovalec			Risba št.: 3.4.2	stran 1 od 2







Pogled A



Pogled B



				Datum	11.03.19	OBČINA ŠTORE	ELEKTROSIGNAL, d.o.o.	MERILNA OMARA - IZGLED	Številka načrta	Razdelilec	=PSMO
				Risal	T. CESTNIK	Cesta XIV. divizije 15	Lava 6A		5762/19-1	Polje	+
						3220 ŠTORE	3000 Celje			Risba št.:	stran 2
status	rev.	datum	ime	Norm	DIN 81346	Investitor	Izdelovalec			3.4.2	od 2